



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES (Única)

En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las **12:00** horas, del día **07 de febrero del 2024**, se reunieron en la sala de concursos de la **Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S. A. de C. V.**, que en lo sucesivo se le denominará **ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS**, sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el **Arq. Manuel Arce Rodea**, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número **DG-071-24**, de fecha 07 de febrero de 2024, actuando en nombre y representación de la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.

El motivo de la presente reunión es realizar, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 35, y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento, la junta de aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **013178002-001-2024**, relativa a los trabajos de **"MANTENIMIENTO GENERAL A POLÍGONO EN ZONA SEMIURBANIZADA DE LA ISLA DE LA PALMA DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."** de conformidad con lo establecido en la sección 1 DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA, punto 1.3 INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN, numeral 6, VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS y con fundamento en lo señalado en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día **07 de febrero del 2024**, a las **10:00 horas**, con término a las **11:30 horas**.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social y acreditación se describe a continuación:

No	NOMBRE DE LA EMPRESA	ACREDITACIÓN
1	INAVIC, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y CARTA DE ACREDITAMIENTO.
2	CONSTRUCCIONES HS HERMANOS, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y CARTA DE ACREDITAMIENTO.
3	IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y CARTA DE ACREDITAMIENTO.
4	CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y CARTA DE ACREDITAMIENTO.
5	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE CON MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y CARTA DE ACREDITAMIENTO.



6	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE ACREDITAMIENTO.	CON	CARTA	DE
7	CONSTRUCTORA SUR DE MICHOCAN, S.A. DE C.V.	REPRESENTANTE OBSERVADOR.	EN	CALIDAD	DE

La **Entidad**, por conducto de la Gerencia de Ingeniería hace del conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

1. Para los trabajos que se realicen en el interior del recinto portuario, se deberá de considerar el obtener las autorizaciones de la Aduana y del área correspondiente de la **ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS** para el ingreso del personal, equipo y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos, siendo responsabilidad del contratista el realizar dichos trámites ya que la **ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS** no reconocerá cargo alguno o tiempo perdido por la falta de dichas autorizaciones o el tiempo que se lleve en obtenerlas.
2. La convocante **aclara** que para el estado de Michoacán se aplica el **3% (tres por ciento) impuesto sobre nómina**, mismo que será considerado como un cargo adicional según lo establece la sección **VI "DE LOS CARGOS ADICIONALES"** en su artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
3. La convocante **aclara** que el LICITANTE GANADOR, deberá de comprobar a la RESIDENCIA DE LA CONVOCANTE, el cumplimiento en el pago de las contribuciones de Seguridad Social (**IMSS e INFONAVIT**) de todos y cada uno de sus trabajadores, dichas contribuciones deberán cubrirse de conformidad a la cotización que resulte del salario real integrado de cada uno de ellos y los **CFDI** firmados por cada trabajador, la comprobación de las contribuciones mencionadas del último pago inmediato anterior al cierre de entrega de la estimación correspondiente, mismo que será soporte de cumplimiento para pago de la estimación.
4. Los licitantes dentro del Documento **PE-08 INDIRECTOS**, deberá de incluir el **costo de una Póliza de Responsabilidad Civil (RC)** en obra de mantenimiento, de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como lo indicado en el numeral **II.3. DAÑOS A TERCEROS O BIENES DE ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS. Del Documento PT-15. ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES.**
5. La convocante **modifica** el concepto de trabajo 14.00 del DOCUMENTO PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS, pertenecientes a la partida I MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEDIA TENSIÓN:



CLAVE	DESCRIPCIÓN DICE:	DESCRIPCIÓN DEBE DECIR:
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON FOTOCELDA INCORPORADA PARA VIALIDADES, CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO CON PINTURA POLIÉSTER ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, LENTE ÓPTICO DE POLICARBONATO, LED MARCA CREE, CANTIDAD DE LED 160 PCS TIPO SMD CON 100,000 HORAS DE VIDA, POTENCIA 100W, FLUJO LUMINOSO REAL DE 14500 lm, EFICIENCIA DEL SISTEMA 145 lm/W, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100 ~ 240V AC Y SUPRESOR DE PICOS DE 12 Kv, FRECUENCIA 47 ~ 63 Hz, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -30°C ~ + 60°C, GARANTÍA DEL PRODUCTO DE 7 AÑOS (EXPANDIBLE A 10 AÑOS), INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU PUESTA EN MARCHA, P.U.O.T.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON FOTOCELDA INCORPORADA PARA VIALIDADES, CARCASA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN CON PINTURA POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA Y ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO MARINO A316L Y LENTE DE POLICARBONATO CON ANTI UV, LED MARCA CREE, CANTIDAD DE LED 136 PCS TIPO SMD CON 100,000 HORAS DE VIDA, TAMAÑO DE LED 3.0X3.0X0.52 mm, POTENCIA 100W CONSTANCIA PAESE, FLUJO LUMINOSO DEL SISTEMA 13,800 lm, EFICIENCIA DEL SISTEMA 138 lm/W, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 90 ~ 305V, SUPRESOR DE PICOS DE 10 Kv, FRECUENCIA 47 ~ 63 Hz, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C ~ + 50°C, CON GARANTÍA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES, INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU PUESTA EN MARCHA, P.U.O.T.

6. La convocante sustituye la Especificación Particular perteneciente al Documento PE-17 (ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES, ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRAY PLANOS), del concepto de trabajo 14.00 del DOCUMENTO PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS, pertenecientes a la partida I MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEDIA TENSIÓN:

CLAVE	DESCRIPCIÓN DICE:	DESCRIPCIÓN DEBE DECIR:
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON FOTOCELDA INCORPORADA PARA VIALIDADES, CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO CON PINTURA POLIÉSTER ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, LENTE ÓPTICO DE POLICARBONATO, LED MARCA CREE, CANTIDAD DE LED 160 PCS TIPO SMD CON 100,000 HORAS DE VIDA, POTENCIA 100W, FLUJO LUMINOSO REAL DE 14500 lm,	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CON FOTOCELDA INCORPORADA PARA VIALIDADES, CARCASA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN CON PINTURA POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA Y ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, GRADO MARINO A316L Y LENTE DE POLICARBONATO CON ANTI UV, LED MARCA CREE, CANTIDAD DE LED 136 PCS TIPO SMD CON 100,000 HORAS DE VIDA, TAMAÑO



EFICIENCIA DEL SISTEMA 145 lm/W, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 100 ~ 240V AC Y SUPRESOR DE PICOS DE 12 Kv, FRECUENCIA 47 ~ 63 Hz, TEMPERATURA DE OPERACIÓN - 30°C ~ + 60°C, GARANTÍA DEL PRODUCTO DE 7 AÑOS (EXPANDIBLE A 10 AÑOS), INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU PUESTA EN MARCHA, P.U.O.T.

DE LED 3.0X3.0X0.52 mm, POTENCIA 100W CONSTANCIA PAESE, FLUJO LUMINOSO DEL SISTEMA 13,800 lm, EFICIENCIA DEL SISTEMA 138 lm/W, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 90 ~ 305V, SUPRESOR DE PICOS DE 10 Kv, FRECUENCIA 47 ~ 63 Hz, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C ~ + 50°C, CON GARANTÍA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES, INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU PUESTA EN MARCHA, P.U.O.T.

Por lo anterior, los LICITANTES deberán de considerar lo pertinente en la preparación de su proposición.

A continuación, se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratación, aclarando que primero se dará respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las recibidas por CompraNet:

Preguntas formuladas por escrito:

INAVIC, S.A. DE C.V.

NO PRESENTA PREGUNTAS

CONSTRUCCIONES HS HERMANOS, S.A. DE C.V.

NO PRESENTA PREGUNTAS

IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

NO PRESENTA PREGUNTAS

CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.

NO PRESENTA PREGUNTAS

CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

NO PRESENTA PREGUNTAS

CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS VEYSA, S.A. DE C.V.

NO PRESENTA PREGUNTAS



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL PAÍS

GERENCIA DE INGENIERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 013178002-015-2023
ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES (ÚNICA)

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
NO PRESENTA PREGUNTAS

Preguntas formuladas en la plataforma de CompraNet.
NO PRESENTAN PREGUNTAS

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que ésta es la primera y única junta de aclaraciones.

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener más preguntas que formular a la convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participación contenidas en la presente acta, formaran parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la página de CompraNet.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones, siendo las **12:30 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

ARQ. YARITZA SALVATIERRA GUTIÉRREZ
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REINVENTO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYOR

GERENCIA DE INGENIERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 013178002-015-2023
ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES (ÚNICA)

**POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ESPECÍFICO EN ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS.**

El Órgano Interno de Control en la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS, asiste al presente acto de junta de aclaraciones (única) como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización en cualquier momento.

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ ROCHA

EMPRESAS PARTICIPANTES

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA**

INAVIC, S.A. DE C.V.

Edgardo V. Lázaro P.

CONSTRUCCIONES HS HERMANOS, S.A.
DE C.V.

Carlos Rosas Serrano

IMPULSO CONSTRUCTOR
LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V.

Juan Ricardo García Márquez

CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE
PUENTES, S.A. DE C.V.

Juan Roberto Ríos Garión

CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL,
S.A. DE C.V.

Tania Rincón Collazo

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS
VEYSA, S.A. DE C.V.

Francisco M. García Cadena

CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN,
S.A. DE C.V.

Carlos Uriel Aguilar Rodríguez



GOBIERNO DE
MÉXICO

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
BENEFICIO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYOR

GERENCIA DE INGENIERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 013178002-015-2023
ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES (ÚNICA)

COMPROBANTE DEL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCIÓN DE PREGUNTAS POR COMPRANET.

Compranet

uapp-compranet.hacienda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-lp/045d3551-f6c7-41d1-af6c-bde8f50c70b3

YARITZA SALVATIERRA GUTIERREZ

Suspender junta / Modificar cronograma

Exportar listado

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expiración de intentos	Manifiesto	Acuse(s) de solicitud de aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE LAS SALES DE CV	06/02/2024 16:49	06/02/2024 16:50			
2	CONSTRUCCIONES SOB EL MICHOCANSA DE CV	06/02/2024 12:12	06/02/2024 12:13			
3	CONSTRUCCIONES YERACALZANA DE PUERTO LAROCARDENAS DE CV	06/02/2024 07:19	06/02/2024 07:20			
4	EL CARRETERO TECNOLÓGICO LAROCARDENAS DE CV	06/02/2024 14:46	06/02/2024 14:47			
5	EL CARRETERO TECNOLÓGICO LAROCARDENAS DE CV	06/02/2024 10:05	06/02/2024 10:06			
6	PUERTO LAROCARDENAS GONZALEZ	06/02/2024 11:05				

Regresar Solicitudes de aclaración

Compranet

uapp-compranet.hacienda.gob.mx/compranet/#/procedimientos/detalle-lp/045d3551-f6c7-41d1-af6c-bde8f50c70b3

YARITZA SALVATIERRA GUTIERREZ

Suspender junta / Modificar cronograma

Carga masiva

Num.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Electrónica	Fecha de envío	Requerir	Acciones

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Num.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES			

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán. T: (753) 533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx



FE DE ERRATAS

A LOS LICITANTES SE LES ACLARA QUE, EN EL ENCABEZADO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, AL FORMATO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES ÚNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 013178002-001-2024 REFERENTE AL **“MANTENIMIENTO GENERAL A POLÍGONO EN ZONA SEMIURBANIZADA DE LA ISLA DE LA PALMA DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.”** SE SEÑALÓ EL No. DE LICITACIÓN **013178002-015-23** Y DEBE SER **013178002-001-2024**.



ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERÍA

